

Rapport d'analyse Page 1 / 3  
 Edité le : 17/08/2026

MAIRIE DE SAINT JEAN DE MAURIENNE

 2 Place de l'Hôtel de Ville  
 73300 ST JEAN DE MAURIENNE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

|                                  |                                                                          |                         |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Identification dossier :         | SLA26-21175                                                              |                         |                      |
| Identification échantillon :     | SLA2608-6210-1                                                           | Analyse demandée par :  | ARS DT de SAVOIE     |
| Doc Adm Client (1) :             | ARS73                                                                    |                         |                      |
| UGE (1) :                        | 0124 - SAINT JEAN DE MAURIENNE                                           |                         |                      |
| Nom de l'exploitant (1) :        | MAIRIE DE SAINT JEAN DE MAURIENNE                                        |                         |                      |
| Nom de l'installation (1) :      | ST JEAN DE MAURIENNE CHEF-LIEU                                           | Type (1) : UDI          | Code (1) : 000658    |
| PSV (1) :                        | 0000000725                                                               |                         |                      |
| Point de surveillance (1) :      | CHEF-LIEU LES CLAPPEYS                                                   |                         |                      |
| Localisation exacte :            | Foyer - Centre de Secours                                                |                         |                      |
| Département / Commune (1) :      | 73 / SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE                                             |                         |                      |
| Coordonnées GPS du point (x,y) : | X : 45,2796831000                                                        | Y : 6,3504749000        |                      |
| Nature (1) :                     | Eau de distribution                                                      |                         |                      |
| Type d'eau (1) :                 | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE                                           |                         |                      |
| Motif du prélèvement (1) :       | CS                                                                       | Type de visite (1) : AA | Type Analyse (1) : A |
| Réception :                      | Réception au laboratoire le 12/08/2026 à 14h46                           |                         |                      |
| Prélèvement :                    | Prélevé le 12/08/2026 à 09h40                                            |                         |                      |
|                                  | Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - BOUTON Grégoire |                         |                      |
|                                  | Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520                            |                         |                      |
|                                  | Conditions de prélèvements : IND                                         |                         |                      |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Les résultats précédés du signe &lt; correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (Incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse le 12/08/2026 à 15h11

| Paramètres analytiques               | Résultats  | Unités   | Méthodes           | Normes           | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| <b>Observations sur le terrain</b>   |            |          |                    |                  |                    |                       |        |
| Désinfection du point de prélèvement | Alcool     | -        | Relevé terrain     |                  |                    |                       |        |
| Type de robinet                      | Mitigeur   | -        | Relevé terrain     |                  |                    |                       |        |
| <b>Mesures sur le terrain</b>        |            |          |                    |                  |                    |                       |        |
| Aspect (in situ)                     | Acceptable | -        | Relevé terrain     |                  |                    |                       |        |
| Chlore libre (in situ)               | <0.05      | mg/l Cl2 | Spectrophotométrie | NF EN ISO 7393-2 |                    |                       | #      |
| Chlore total (in situ)               | <0.05      | mg/l Cl2 | Spectrophotométrie | NF EN ISO 7393-2 |                    |                       | #      |

.../...

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 2 / 3

Edité le : 17/08/2026

Identification échantillon : SLA2608-6210-1

Destinataire : MAIRIE DE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Doc Adm Client (1) : ARS73

| Paramètres analytiques                                 | Résultats  | Unités     | Méthodes                                      | Normes                   | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| Odeur (in situ)                                        | Acceptable | -          | Analyse organoleptique qualitative            | NF EN 1622 annexe C      |                    |                       |        |
| Température de l'eau ou de mesure (in situ)            | 25.6       | °C         | Méthode à la sonde                            | Meth. Interne PVT-MO-015 |                    | 25                    | #      |
| <b>Analyses microbiologiques</b>                       |            |            |                                               |                          |                    |                       |        |
| Coliformes                                             | < 1        | UFC/100 ml | Filtration                                    | NF EN ISO 9308-1 (2000)  |                    | 0                     | #      |
| Entérocoques intestinaux                               | < 1        | UFC/100 ml | Filtration                                    | NF EN ISO 7899-2         | 0                  |                       | #      |
| Escherichia coli                                       | < 1        | UFC/100 ml | Filtration                                    | NF EN ISO 9308-1 (2000)  | 0                  |                       | #      |
| Microorganismes aérobies à 22°C                        | 5          | UFC/ml     | Incorporation                                 | NF EN ISO 6222           |                    |                       | #      |
| Microorganismes aérobies à 36°C                        | 15         | UFC/ml     | Incorporation                                 | NF EN ISO 6222           |                    |                       | #      |
| Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs                 | < 1        | UFC/100 ml | Filtration                                    | NF EN 26461-2            |                    | 0                     | #      |
| <b>Caractéristiques organoleptiques</b>                |            |            |                                               |                          |                    |                       |        |
| Coloration                                             | < 5        | mg/l Pt    | Spectrométrie                                 | NF EN ISO 7887 méth. C   |                    | 15                    |        |
| Saveur                                                 | Acceptable | -          | Analyse organoleptique                        | NF EN 1622 annexe C      |                    |                       |        |
| <b>Analyses physicochimiques</b>                       |            |            |                                               |                          |                    |                       |        |
| <i>Analyses physicochimiques de base</i>               |            |            |                                               |                          |                    |                       |        |
| Calcium total                                          | 38.20      | mg/l Ca    | ICP/MS (après acidification)                  | NF EN ISO 17294-2        |                    |                       | #      |
| Carbone organique total (COT)                          | < 0.3      | mg/l C     | Oxydation par voie humide et spectrométrie IR | NF EN 1484               |                    | 2                     | #      |
| Conductivité électrique (à 25°C)                       | 230        | µS/cm      | Conductimétrie                                | NF EN 27888              | 200                | 1100                  | #      |
| Magnésium total                                        | 4.03       | mg/l Mg    | ICP/MS (après acidification)                  | NF EN ISO 17294-2        |                    |                       | #      |
| pH                                                     | 8.2        | Unité pH   | Electrochimie                                 | NF EN ISO 10523          | 6.5                | 9                     | #      |
| Potassium total                                        | 0.68       | mg/l K     | ICP/MS (après acidification)                  | NF EN ISO 17294-2        |                    |                       | #      |
| Sodium total                                           | 1.57       | mg/l Na    | ICP/MS (après acidification)                  | NF EN ISO 17294-2        |                    |                       | #      |
| TAC (Titre alcalimétrique complet)                     | 9.9        | °F         | Potentiométrie                                | NF EN ISO 9963-1         |                    |                       | #      |
| Température de mesure du pH                            | 19.3       | °C         | Electrochimie                                 | NF EN ISO 10523          |                    |                       | #      |
| Titre Hydrotimétrique (Dureté calcique et magnésienne) | 11.20      | °F         | Calcul à partir de Ca et Mg                   | Meth. Interne CH-MO-049  |                    |                       | #      |
| Turbidité                                              | 0.20       | NFU        | Néphélométrie                                 | NF EN ISO 7027-1         |                    | 2                     | #      |
| <b>Formes de l'azote</b>                               |            |            |                                               |                          |                    |                       |        |
| Ammonium                                               | < 0.03     | mg/l NH4+  | Spectrophotométrie automatisée                | NF EN ISO 15923-1        |                    | 0.10                  | #      |
| Nitrates                                               | 1.4        | mg/l NO3-  | Spectrophotométrie automatisée                | NF EN ISO 15923-1        | 50                 |                       | #      |
| Nitrites                                               | < 0.03     | mg/l NO2-  | Spectrophotométrie automatisée                | NF EN ISO 15923-1        | 0.5                |                       | #      |
| Somme NO3/50 + NO2/3                                   | 0.030      | mg/l       | Calcul                                        |                          | 1                  |                       |        |
| <b>Anions</b>                                          |            |            |                                               |                          |                    |                       |        |
| Chlorures                                              | < 0.5      | mg/l Cl-   | Spectrophotométrie automatisée                | NF EN ISO 15923-1        |                    | 250                   | #      |
| Sulfates                                               | 17.7       | mg/l SO4-- | Spectrophotométrie automatisée                | NF EN ISO 15923-1        |                    | 250                   | #      |